



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 01/2013

SAAE DE LAMBARI-MG

CNPJ: 22.040.711/0001-22 | RUA DR. SOUZA LIMA 117 | LAMBARI, MG | Telefone: 35 32711056

Emissão do Relatório: 06/02/2014 - 14:03 | Data do Sistema: 31/01/2013

Imprimir | Fechar Janela

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

- 08 - Vila ABI, Casa 09 - Centro
- 04 - Rua Hortência, 585 - Vista Verde II
- 10 - Rua José Horton de Moraes, 500 - Cerâmica
- 19 - Av. Renato Nascimento (Policlinica)
- 03 - Avenida Getúlio Vargas, próximo a Congregação Cristã no Brasil
- 20 - Rua Jose Nicolau Mileo (APE)
- 13 - Alvorada(Casa do Vicente)
- 14 - Escola Maria Lucia Lisboa (B. Selvetrine)
- 05 - Rua Sívio José da Cruz, 290 - Pitangueiras
- 03 - Avenida Getúlio Vargas, próximo a Congregação Cristã no Brasil
- 11 - Escola João Nunes Ferreira (Vila Brazil)
- 06 - Rua Benedito José de Melo, 215 - Pinhão Roxo
- 24 - VALE SOL
- 16 - Hospital Sertãoziinho
- 16 - Hospital Sertãoziinho
- 16 - Hospital Sertãoziinho
- 09 - BR 460, casa de bombas - Corredor
- 11 - Escola João Nunes Ferreira (Vila Brazil)
- 19 - Av. Renato Nascimento (Policlinica)
- 18 - Rua Jose Nicolau Mileo - Campinho
- 20 - Rua Jose Nicolau Mileo (APE)
- 17 - Escola João Bráulio Júnior
- 15 - Centro (Escola Maria Rita)
- 03 - Avenida Getúlio Vargas, próximo a Congregação Cristã no Brasil
- 09 - BR 460, casa de bombas - Corredor
- 04 - Rua Hortência, 585 - Vista Verde II
- 12 - Escola João de Almeida Lisboa(B.Selvetrine)
- 05 - Rua Sívio José da Cruz, 290 - Pitangueiras
- 22 - Bairro Rural Serrinha - rua serrinha
- 21 - Bairro rural - São João - (escola)

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Coleta	Hora da Análise	°C Amb.	°C Amo.	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res.Livre (ppm)	Íon Fluoreto (ppm)	Resultados P/A* - 100ml			Resultados UFC/ml **
													Col.Totais	Col.T.Tol	E Coli	
08	2194	15/01	si	8:30	09:20	22	23	0.00	6.5	1.55	0.40	0.36	A	-*	A	0
04	2195	15/01	NÃ	08:40	09:20	22	23	0.00	6.4	0.45	1.00	0.76	A	-*	A	0
10	2196	15/01	SI	08:45	09:20	22	23	0.00	6.6	0.45	1.00	0.76	A	-*	A	0
19	2197	15/01	SI	08:55	09:20	22	23	0.00	6.6	0.49	0.75	0.60	A	-*	A	0
03	2198	15/01	SI	09:00	09:20	22	23	0.00	6.7	0.40	0.75	0.70	A	-*	A	0
20	2199	15/01	SI	09:10	09:20	22	23	0.00	6.7	0.55	0.62	0.48	A	-*	A	0
13	2200	15/01	SI	09:20	09:20	22	23	0.00	6.7	1.22	0.80	0.70	A	-*	A	0
14	2201	17/01	SI	09:40	10:20	23	24	0.00	6.4	0.99	0.40	0.50	A	-*	A	4
05	2202	17/01	SI	09:45	10:20	23	24	0.00	6.5	0.46	0.37	0.55	A	-*	A	0
03	2203	17/01	SI	09:55	10:20	22	23	0.00	6.5	0.57	0.42	0.70	A	-*	A	-
11	2204	17/01	SI	10:05	10:20	22	24	0.00	6.5	0.67	0.40	0.63	A	-*	A	0
06	2205	17/01	SI	10:10	10:20	23	24	0.00	6.5	0.55	0.91	0.40	A	-*	A	3
24	2206	17/01	SI	10:20	10:20	23	24	0.00	6.6	0.50	0.42	0.64	A	-*	A	0
16	2207	30/01	si	7:30	10:00	23	24	0.00	6.5	0.75	0.45	0.59	A	-*	A	0
16	2208	31/01	si	7:40	10:00	21	19	0.00	6.5	0.75	0.43	0.59	A	-*	A	0

16	2209	31/01	SI	7:40	10:35	20	18	0.00	6.5	0.87	0.60	0.59	A	-*	A	0
09	2210	31/01	SI	8:30	10:00	19	20	0.00	6.6	0.62	0.52	0.70	A	-*	A	0
11	2211	31/01	SI	8:50	10:00	20	21	0.00	6.6	2.44	0.46	1.17	A	-*	A	0
19	2212	31/01	SI	9:00	10:00	19	21	0.00	6.6	1.10	0.37	1.47	A	-*	A	0
18	2213	31/01	SI	9:15	10:00	20	21	0.00	6.6	16.20*	0.30	1.00	A	-*	A	0
20	2214	31/01	SI	9:00	10:00	19	21	0.00	6.5	1.53	0.32	0.96	A	O*	A	0
17	2215	31/01	SI	9:25	10:00	22	23	0.00	6.6	0.69	0.25	1.55*	A	-*	A	0
15	2216	31/01	SI	9:30	10:00	19	20	0.00	6.6	1.03	0.25	0.84	A	-*	A	0
03	2217	31/01	SI	9:00	10:00	19	22	0.00	6.5	0.89	0.42	0.68	A	-*	A	0
09	2218	31/01	SI	8:00	10:00	19	21	0.00	6.6	1.59	0.42	1.59*	A	-*	A	0
04	2219	31/01	SI	8:20	10:00	22	21	0.00	6.6	0.75	0.32	0.76	A	-*	A	0
12	2220	31/01	SI	8:45	10:00	-	19	20.00*	66.0*	2.79	0.34	1.45	A	-*	A	0
05	2221	31/01	SI	8:50	10:00	-	22	23.00*	6.6	1.20	0.00*	0.42	A	-*	A	0
22	2222	31/01	SI	09:00	10:30	22	23	0.00	6.8	0.38	0.38	0.00	A	-*	A	0
21	2223	31/01	SI	10:20	10:30	22	23	0.00	6.8	0.34	0.40	0.00	A	-*	A	0

* P (Presença) - A (Ausência) | ** Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD2 - Reservatorio de Distribuicao 2

RD - Reservatório de Distribuição - Saída do Tratamento

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Coleta	Hora da Análise	°C Amb.	°C Amo.	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (ppm)	Íon Fluoreto (ppm)	Resultados P/A* - 100ml			Resultados UFC/ml **
													Col.Totais	Col.T.Tol	E Coli	
RD2	2224	31/01	SI	13:30	13:40	22	23	0.00	6.8	0.57	0.76	0.70	A	-*	A	-
RD	2225	31/01	SI	10:40	10:40	22	23	0.00	6.4	0.54	0.78	0.81	A	-*	A	0

* P (Presença) - A (Ausência) | ** Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE DE LAMBARI-MG

Marco Antônio de Oliveira Junho
Técnico Químico CRQ 02401682

Samuel Marques Moraes
Diretor

Sistema ETA Web - Versão X