



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 12/2013

SAAE DE LAMBARI-MG

CNPJ: 22.040.711/0001-22 | RUA DR. SOUZA LIMA 117 | LAMBARI, MG | Telefone: 35 32711056

Emissão do Relatório: 06/02/2014 - 14:22 | Data do Sistema: 31/12/2013

Imprimir | Fechar Janela

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

- 15 - Centro (Ecola Maria Rita)
- 12 - Escola João de Almeida Lisboa(B.Selvetrine)
- 20 - Rua Jose Nicolau Mileo (APE)
- 06 - Rua Benedito José de Melo, 215 - Pinhão Roxo
- 25 - Bairro Sao Simao
- 03 - Avenida Getúlio Vargas, próximo a Congregação Cristã no Brasil
- 02 - Rua Pedro Ribeiro,18 - Campo Belo
- 17 - Escola João Bráulio Júnior
- 13 - Alvorada(Casa do Vicente)
- 16 - Hospital Sertãozinho
- 09 - BR 460, casa de bombas - Corredor
- 01 - Rua Projetada, 11 - Nova Baden
- 05 - Rua Sílvio José da Cruz, 290 - Pitangueiras
- 07 - Rua Bernardo Aroeira, 1029 - Matadouro
- 11 - Ecola João Nunes Ferreira (Vila Brazil)
- 04 - Rua Hortência, 585 - Vista Verde II
- 01 - Rua Projetada, 11 - Nova Baden
- 07 - Rua Bernardo Aroeira, 1029 - Matadouro
- 19 - Av. Renato Nascimento (Policlinica)
- 21 - Bairro rural - São João - (escola)
- 22 - Bairro Rural Serrinha - rua serrinha
- 08 - Vila ABI, Casa 09 - Centro
- 04 - Rua Hortência, 585 - Vista Verde II
- 10 - Rua José Horton de Moraes, 500 - Cerâmica
- 18 - Rua Jose Nicolau Mileo - Campinho
- 23 - Bairro - Colina
- 27 - SERROTE

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Coleta	Hora da Análise	°C Amb.	°C Amo.	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res.Livre (ppm)	Íon Fluoreto (ppm)	Resultados P/A* - 100ml			Resultados UFC/ml **
													Col.Totais	Col.T.Tol	E Coli	
15	2599	03/12	Si	8:20	9:00	17	19	0.00	6.6	0.71	0.07*		A	-*	A	<1.0
12	2600	03/12	Si	8:40	9:00	17	19	0.00	6.6	0.53	0.21		A	-*	A	<1.0
20	2601	03/12	Si	8:50	9:00	17	19	0.00	6.6	0.52	0.20	0.00	A	-*	A	<1.0
06	2602	03/12	Si	10:10	11:00	17	19		6.5	0.42	0.35	0.00	A	-*	A	<1.0
25	2603	03/12	Si	10:20	11:00	17	19		6.4	1.00	0.28	0.00	A	-*	A	<1.0
03	2604	03/12	Si	10:25	11:00	17	19		6.6	0.80	0.12*	0.00	A	-*	A	<1.0
02	2605	03/12	Si	10:35	11:00	17	19	0.00	6.5	0.50	0.32	0.00	A	-*	A	<1.0
17	2606	03/12	Si	10:45	11:00	17	19	0.00	6.4	0.95	0.20	0.00	A	-*	A	<1.0
13	2607	03/12	Si	10:55	11:00	17	19		6.6	0.38	0.43	0.00	A	-*	A	<1.0
16	2608	03/12	Si	8:15	9:00	17	19		6.4	1.20	0.27	0.00	A	-*	A	<1.0
09	2609	04/12	Si	9:10	10:15	18	20		6.4	0.90	0.43	0.00	A	-*	A	<1.0
01	2610	04/12	Si	9:25	10:15	18	20	0.00	6.4	0.30	0.46	0.00	A	-*	A	<1.0
05	2611	04/12	Si	9:4	10:15	18	20		6.4	0.77	0.53	0.00	A	-*	A	<1.0
07	2612	04/12	Si	9:50	10:15	18	20		6.4	0.34	0.16*	0.00	A	-*	A	<1.0
11	2613	04/12	Si	10:00	10:15	18	20		6.5	1.24	1.02	0.00	A	-*	A	<1.0
04	2614	04/12	Si	10:05	10:15	18	20		6.5	2.35	0.60	0.00	A	-*	A	<1.0
01	2617	09/12	SI	8:30	11:00	18	20	0.60	6.7	0.58	0.72	0.00	A	-*	A	<1,0

07	2618	09/12	SI	8,40	11:00	18	20	0.20	6.7	0.45	0.68	0.00	A	-*	A	<1,0
19	2619	09/12	SI	9:05	11:00	18	20	0.30	6.8	0.51	0.64	0.00	A	-*	A	<1,0
21	2620	10/12	si	8:40	10:30	18	20	0.01	6.7	0.33	0.42	0.00	A	-*	A	<1,0
22	2621	10/12	SI	9:35	11:00	18	20	0.02	6.6	0.32	0.42	0.00	A	-*	A	<1,0
08	2622	10/12	Na	8:10	9:20	18	20	0.20	6.6	0.24	0.30	0.00	A	-*	A	<1,0
04	2623	10/12	Na	8:20	9:20	18	20	0.30	6.7	0.40	0.60	0.00	A	-*	A	<1,0
10	2624	10/12	Na	8:30	9:20	18	20	0.30	6.0	0.42	0.52	0.00	A	-*	A	<1,0
18	2625	10/12	Na	8:35	9:20	18	20	0.60	6.9	3.25	0.49	0.00	A	-*	A	<1,0
23	2626	10/12	Na	8:45	9:20	18	20	0.30	6.8	0.50	1.05	0.00	A	-*	A	<1,0
27	2627	10/12	Na	9:00	9:20	18	20	0.50	6.8	4.75	1.45	0.00	A	-*	A	<1,0

* P (Presença) - A (Ausência) | ** Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - Reservatório de Distribuição - Saída do Tratamento

RD2 - Reservatorio de Distribuicao 2

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Coleta	Hora da Análise	°C Amb.	°C Amo.	Cor Aparente	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (ppm)	Íon Fluoreto (ppm)	Resultados P/A* - 100ml			Resultados UFC/ml **
													Col.Totais	Col.T.Tol	E Coli	
RD	2615	09/12	si	9:20	10:00	18	20	0.02	6.8	0.36	0.72	0.00	A	-*	A	<1,0
RD2	2616	09/12	SI	9:45	10:00	18	20	0.03	6.8	0.42	0.78	0.00	A	-*	A	<1,0

* P (Presença) - A (Ausência) | ** Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE DE LAMBARI-MG

Marco Antônio de Oliveira Junho
Técnico Químico CRQ 02401682

Samuel Marques Moraes
Diretor

Sistema ETA Web - Versão X