

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Paulo Grandinetti Viola, 123, Silvestrini. CEP 37.480-000 - Lambari - MG

Telefax.: (35) 3271 1056 – **SAC 0800-0352808** 

CNPJ 22.040.711/0001-22

### RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Referência: Pregão Eletrônico 014/2022

Solicitante: BAUMINAS QUIMICA S.A., CNPJ 19525278000100

Trata o presente de resposta ao pedido de esclarecimento solicitado, presumese, pela empresa Bauminas Química S.A., inscrita sob o CNPJ nº 19.525.278/0001-00, ao Edital de licitação do Pregão Eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de policloreto de alumínio, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, nos termos apresentados.

#### 1. DA ADMISSIBILIDADE

Nos termos do item 24.5 do Edital, os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública através dos e-mails compras1@saaelambari.mg.gov.br e compras2@saaelambari.mg.gov.br.

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento realizado pela empresa, no dia 29/04/2022, as 11:02 horas, encaminhado ao Pregoeiro. Neste sentido, reconhecemos o requerimento de esclarecimento feito pelo peticionante ao edital de licitação, ao qual passamos a apreciar o mérito e nos posicionar.

# 2. DA SOLICITAÇÃO

Em síntese, o peticionante questiona: "... Para o ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA, quanto ao item 01 – Policloreto de alumínio, perguntamos:

 Qual o Teor de Al2O3 que deverá ser fornecido? Seguiremos a base da Norma ABNT NBR 16488/16 onde diz que a concentração é de 9 a 11% de alumínio.



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Paulo Grandinetti Viola, 123, Silvestrini. CEP 37.480-000 - Lambari - MG Telefax.: (35) 3271 1056 - **SAC 0800-0352808 CNPJ 22.040.711/0001-22** 

Essa renomada administração possui o mesmo entendimento que a nossa empresa? Seguir os padrões da ABNT?

 Com relação a Basicidade do produto, na NBR 16488/16 apresenta-se um teor de 57 a 67%. Não encontramos essa informação no edital, o licitante vencedor deverá seguir os padrões destacados?"

### 3. DA ANÁLISE

Dada a tempestividade do pedido, este Pregoeiro, analisando as razões apresentadas pela peticionante, passa ao mérito.

O item em discussão traz a seguinte especificação:

Policloreto de alumínio concentrado - PAC 12, para clarificação da água bruta.

Características físico-químicas:

Forma física: líquido;

Cor: âmbar;

pH (solução 10%) a 25°c: 3,0 a 5,0;

Densidade a 25°c: 1,28 + ou - 0,05g/cm3,

Concentração: 12%".

Esclarecemos que, conforme preconiza a norma, o PAC 12% deve possuir Alumina – Al2O3 (% m/m) entre 9 e 11% e Basicidade (% m/m) entre 56 – 67.

Lambari, 04 de maio de 2022.

Adalberto Luiz da Silva

Pregoeiro