

**ABCP**ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE CONCURSOS PÚBLICOS**ESPELHO DE CORREÇÃO: QUESTÃO DISCURSIVA – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**

Conforme o Edital 001/2025 do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LAMBARI - MG, para a correção da questão discursiva serão considerados os seguintes itens:

9 – DA PROVA DISSERTATIVA

9.1 Além da prova objetiva o candidato realizará juntamente com a prova objetiva uma prova discursiva com 1 (uma) questão de estudo de caso.

9.2 A Prova Discursiva será corrigida apenas para os candidatos habilitados na prova objetiva, conforme subitem 8.19.

9.3 A avaliação irá considerar a adequada abordagem do tema requisitado, grau de conhecimento, fluência, coerência da exposição, correção gramatical e precisão da linguagem técnica.

9.4 Será atribuída a nota de 0 (zero) a 1 (um) ponto, o candidato deverá obter nota igual ou superior a 0,5 (cinco) pontos no total para ser habilitado na prova discursiva, que será avaliada conforme segue:

a) *Adequada abordagem do tema requisitado: 0 a 0,2 pontos;*

b) *Grau de conhecimento: 0 a 0,3 pontos;*

c) *Fluência e coerência: 0 a 0,3 pontos;*

d) *Correção gramatical: 0 a 0,2 pontos.*

9.5 Será atribuída nota 0 (zero) à prova discursiva quando:

a) *Fugir a proposta apresentada;*

b) *Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas em forma de verso ou de outras formas);*

c) *For assinada fora do local apropriado;*

d) *Apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato;*

e) *For escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade no campo definitivo;*

f) *Estiver em branco;*

g) *Apresentar letra ilegível.*

9.6 A resposta deverá conter no mínimo 10 (dez) linhas e no máximo 20 (vinte) linhas.

9.7 A prova terá caráter classificatório e eliminatório, cujo assunto a ser abordado consta no ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.

9.8 O candidato que não obtiverem a nota mínima na prova discursiva será automaticamente excluído do Concurso Público.

9.9 O espelho da correção da prova discursiva será publicado juntamente com o gabarito da prova objetiva.

9.10 Em hipótese alguma haverá revisão da prova discursiva.

9.11 Caberá recurso conforme disposto no item 13.

QUESTÃO DISCURSIVA:

Determinada empresa com 500 trabalhadores por turno, está em processo de auditoria interna para a certificação OHSAS 18001 e necessita comprovar o pleno atendimento às Normas Regulamentadoras Brasileiras, especialmente a NR 23 – Proteção Contra Incêndios.

O Técnico de Segurança do Trabalho, identificou a seguinte condição na unidade de produção:

1) As portas que dão acesso às escadas de emergência possuem barras antipânico, mas são trancadas com um cadeado durante a jornada de trabalho, cuja chave fica com o supervisor.

2) As aberturas de emergência estão sinalizadas, porém, caixas de papelão são frequentemente armazenadas temporariamente no corredor de acesso à saída principal.

A documentação de prevenção e combate a incêndios está em conformidade apenas com o Código Estadual de Segurança Contra Incêndio, sem consulta às normas técnicas oficiais (ABNT).

Com base no caso apresentado e na NR 23 - Proteção Contra Incêndios, analise as condições identificadas e faça o que se pede:

Identifique e cite porque as condições apresentadas “1 e 2” violam a NR 23, e explique a providência corretiva imediata que o Técnico de Segurança do Trabalho deve exigir para o ponto 1, por fim, justifique a importância da adequação da documentação, conforme exigido pela NR 23.

RESPOSTA ESPERADA:

O TST deve intervir imediatamente na Metalúrgica Sigma, pois o local apresenta graves não-conformidades com a NR 23.

As violações específicas são:

Condição 1: Viola a NR 23 que: proíbe que saídas de emergência sejam fechadas à chave ou presas durante a jornada de trabalho.

Condição 2: Viola a NR 23 que: exige que aberturas, saídas e vias de passagem sejam mantidas desobstruídas. A providência corretiva imediata para a Condição 1 é a remoção do cadeado, garantindo que a saída seja liberada de imediato. A NR 23 até permite dispositivos de travamento, mas eles devem permitir fácil abertura do interior do estabelecimento. A adequação da documentação é crucial porque a NR 23 exige a conformidade com a legislação estadual e, de forma complementar, com as normas técnicas oficiais. Isso assegura que a prevenção de incêndios utilize o estado técnico, elevando o nível de segurança além do mínimo legal estadual.

Lambari, 08 de dezembro de 2025.